

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00379/23

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»),
Адрес (место нахождения): 600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77, корпус лабораторный № 2, этаж 2, помещение 25,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77, корпус лабораторный № 2, этаж 2, помещение 25, ОГРН 1033303405508, ИНН 3302005988,
Тел.: +7 (4922) 47-52-21,
Адрес электронной почты: adv@adhesiv.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Адгезив» (ООО НПФ «Адгезив»),
Адрес (место нахождения): 600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77, корпус лабораторный № 2, этаж 2, помещение 25,
Адрес производства продукции: 600005, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, Промышленный проезд, д. 5.
ОГРН 1033303405508, ИНН 3302005988.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ВИЛАД-76, состоящий из: (компоненты А – смеси эпоксидных соединений с поверхностью – активными добавками и компоненты Б - изофорондиамин с целевыми добавками), в модификациях: ВИЛАД-76 и ВИЛАД-76НС - эпоксидная грунтовка для сухих бетонных покрытий; ВИЛАД-76К - эпоксидная грунтовка для влажных оснований и ВИЛАД-76П - эпоксидное универсальное прозрачное покрытие, с толщиной нанесения (сухого слоя) на негорючее основание не более – 20 мм, выпускаемый по ТУ 2257-171-22736960-2014 «Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ВИЛАД-76».

код
ОКПД2:

20.16.40

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 1720/ТР от 24.01.2023 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 1233-1234/22 от 08.12.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II);

Группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96;

Группа нераспространяющие (РП1) по скорости распространения пламени по поверхности, при испытаниях по ГОСТ Р 51032-97.

Группа с умеренной дымообразующей способностью – (Д2), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18);

Группа умеренноопасные – (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

25.01.2023

по

24.01.2028

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

О. Черепанов

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

А. Н. Топчий

Эксперт (эксперты)

Топчий А.Н.