

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01351/25



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения: Московская область, город Егорьевск. Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537.

Телефон: (495) 228-81-10, адрес электронной почты: certificate@vetonit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК" (АО "ИЗОРОК"). Место нахождения: Тамбовская область, г.о. город Тамбов. Адрес юридического лица: 392526, Россия, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, зона Промышленная, д. 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026800885913.

Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714181115.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные Vetonit (Ветонит) на полимерном связующем без покрытия, марок: Оптимал, Лайт, Акустик (плотность 30-40 кг/м³, содержание органических веществ не более 3% по массе), Стандарт (плотность 37-47 кг/м³, содержание органических веществ не более 3,5% по массе), Венти Оптимал (плотность 65-95 кг/м³, содержание органических веществ не более 4% по массе), Венти (плотность 75-110 кг/м³, содержание органических веществ не более 4 % по массе), ФасадМастер (плотность 90-120 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад (плотность 100-140 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад-Плюс (плотность 125-150 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад-Оптимал (плотность 95-130 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф Н Оптимал (плотность 85-115 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф Н (плотность 95-135 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф (плотность 120-150 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф В Оптимал (плотность 145-170 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф В (плотность 160-185 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Флор (плотность 100-130 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Сэндвич Оптимал (плотность 80-100 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Сэндвич С (плотность 90-115 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад Стронг (плотность 130-160 кг/м³, содержание органических веществ не более 5% по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-204-56846022-2024 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на полимерном связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 11455/РС, 11456/РС, 11457/РС, 11458/РС от 12.02.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5181-АПИ/3 от 03.12.2024 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).

Условия хранения: в сухом, крытом помещении и изолированными от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности воздуха не более 75 %. Срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.02.2025 по 19.02.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)